

● 床の保護範囲

前方 M	後方 N	側方 O	幅 P	奥行き Q
938以上	292以上	599以上	1198以上	1230以上

○不燃材の熱抵抗値Rは
0.105m²K/W以上の数値とする。
○目地にはモルタルをつめる。

● 本体離隔距離

告示225号離隔距離（可燃物燃焼部分）

内装制限緩和の告示225号に従い、壁、天井を難燃材等（木材含む）の仕上げを施した場合は、下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が特定不燃材料の場合は除外される。

壁仕上	C	D	F
遮熱板なし	1208	1324	1369
遮熱板あり	692	751	707
遮熱板あり+リアヒートシールド [*] +煙突シールド [*]	486	751	634

前方：アッシュリッップより1690、遮熱板設置時564。
上方：フルーカラーより1356、遮熱板設置時678。

遮熱板寸法（最小離隔時）

	壁に平行設置		コーナー45°設置	
	幅（中心）	高さ （設置面より）	幅	高さ （設置面より）
ヒートシールド [*] なし	2460	1330	1855	1510
リアヒートシールド [*] 煙突シールド [*] 付	2575	1655	1870	1555

メーカー離隔距離

建築基準法施行令の内装制限により、壁、天井を木材等の可燃下地材に準不燃材の仕上げを施した場合、および平屋、最上階など内装制限の規制を受けず、壁の仕上げが木材等の可燃材である場合は下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が不燃材料の場合は除外される。

壁仕上	煙突垂直接続		
	C	D	F
遮熱板なし	819	1005	834
遮熱板なし+リアヒートシールド [*] +煙突シールド [*]	412	1005	681
遮熱板あり	692	751	707
遮熱板あり+リアヒートシールド [*] +煙突シールド [*]	412	751	554

壁仕上	煙突水平接続	
	A	B
遮熱板なし +リアヒートシールド [*]	610	686
遮熱板あり +リアヒートシールド [*]	508	432

遮熱板寸法（最小離隔時）

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅（中心）	高さ （設置面より）	幅	高さ （設置面より）
1220	1680	1220	1680

○遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁。
○リアヒートシールドは指定の物。

● 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド [*] 付き	断熱二重煙突
遮熱板なし	760	355	150
遮熱板あり	635	355	150
天井	610	-	150

○断熱二重煙突の離隔距離は内側煙突からの寸法。
○煙突ヒートシールドは室内煙突の全長に渡り取り付け。
○最低煙突高さはフルーカラーより5m。

○コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする。

