

● 床の保護範囲

前方 M	後方 N	側方 O	幅 P	奥行き Q
876以上	356以上	394以上	788以上	1232以上

○不燃材の熱抵抗値Rは
0.105m²K/W以上の数値とする。
○目地にはモルタルをつめる。

● 本体離隔距離

告示225号離隔距離（可燃物燃焼部分）

内装制限緩和の告示225号に従い、壁、天井を難燃材等（木材含む）の仕上げを施した場合は、下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が特定不燃材料の場合は除外される

壁仕上	C	D	F
遮熱板なし	795	985	1037
遮熱板あり	477	597	542

前方：アッシュリッップより932、遮熱板設置時311。
上方：フルーカラーより1040、遮熱板設置時520。

遮熱板寸法（最小離隔時）

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅（中心）	高さ（設置面より）	幅	高さ（設置面より）
1800	1100	1380	1100

メーカー離隔距離

建築基準法施行令の内装制限により、壁、天井を木材等の可燃下地材に準不燃材の仕上げを施した場合、および平屋、最上階など内装制限の規制を受けず、壁の仕上げが木材等の可燃材である場合は下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が不燃材料の場合は除外される。

煙突垂直接続			
壁仕上	C	D	F
遮熱板なし	483	800	573
遮熱板なし+リアヒートシールド [*] +煙突シールド	381	800	573
遮熱板あり	381	597	446
遮熱板あり+リアヒートシールド [*] +煙突シールド	381	597	446

煙突水平接続		
壁仕上	A	B
遮熱板なし+リアヒートシールド [*]	280	610
遮熱板あり+リアヒートシールド [*]	229	407

遮熱板寸法（最小離隔時）

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅（中心）	高さ（設置面より）	幅	高さ（設置面より）
1220	1680	1220	1680

○遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁。
○リアヒートシールドは指定の物。
○リアヒートシールド設置時はシールドインサートを付ける。

● 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド [*] 付き	断熱二重煙突
遮熱板なし	381	331	150
遮熱板あり	280	153	150
天井	458	-	150

○断熱二重煙突の離隔距離は内側煙突からの寸法。
○煙突シールドは本体接続部（フルーカラー）より610mmまで。
○フルーカラーから610mm以上の煙突表面から可燃壁までの離隔距離は331mm。
○最低煙突高さはフルーカラーより5m。

○コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする。

