

● 床の保護範囲

前方 M	後方 N	側方 O	幅 P	奥行き Q
938以上	303以上	547以上	1094以上	1241以上

○不燃材の熱抵抗値Rは
0.105m²K/W以上の数値とする。
○目地にはモルタルをつめる。

● 本体離隔距離

告示225号離隔距離（可燃物燃焼部分）

内装制限緩和の告示225号に従い、壁、天井を難燃材等（木材含む）の仕上げを施した場合は、下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が特定不燃材料の場合は除外される

壁仕上	C	D	F
遮熱板なし	1093	1257	1163
遮熱板あり	431	648	501

前方：アッシュリッップより1500、遮熱板設置時500。
上方：フルーカラーより1300、遮熱板設置時650。

遮熱板寸法（最小離隔時）

壁に平行設置		コーナー45° 設置	
幅（中心）	高さ （設置面より）	幅	高さ （設置面より）
2210	1500	1755	1505

メーカー離隔距離

建築基準法施行令の内装制限により、壁、天井を木材等の可燃下地材に準不燃材の仕上げを施した場合、および平屋、最上階など内装制限の規制を受けず、壁の仕上げが木材等の可燃材である場合は下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が不燃材料の場合は除外される。

	煙突垂直接続		
壁仕上	C	D	F
遮熱板なし+フルーカラー+ヒートシールド [※]	651	775	881
遮熱板なし+フルーカラー+ヒートシールド [※] +煙突シールド [※]	346	775	652
遮熱板あり	295	547	373
遮熱板あり+フルーカラー+ヒートシールド [※] +煙突シールド [※]	227	547	347

	煙突水平接続	
壁仕上	A	B
遮熱板なし	610	458
遮熱板あり	280	204

遮熱板寸法（最小離隔時）


壁に平行設置		コーナー45° 設置	
幅（中心）	高さ （設置面より）	幅	高さ （設置面より）
1220	1680	1220	1680

○遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁。

● 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド [※] 付き	断熱二重煙突
遮熱板なし	534	229	150
遮熱板あり	178	150	150
天井	610	-	150

○断熱二重煙突の離隔距離は内側煙突からの寸法。
○煙突シールドは本体接続部（フルーカラー）より915mmまたは90° エルボーまで。
○最低煙突高さはフルーカラーより5m。



○コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする。

